

**Odbiorcy wody:**  
**Mzurowa, Miąsowa, Osowa**

## **OGŁOSZENIE**

Zawiadamia się odbiorców wody, że w próbkach pobranej wody dnia 02.08.2022 r. na ujęciu wody Mzurowa przez Firma Handlowa BARWA Jarosław Czajkowski ul. Cedzyńska 40, 25- 385 Kielc - stwierdzono w dniu 02.08.2022 r. wystąpienie bakterii Grupy Coli w liczbie 10 jtk/100ml. Ujęcie będzie dezynfekowane bezpieczną dawką podchlorynu sodu. Woda nadaje się warunkowo do spożycia po przegotowaniu.

KIEROWNIK  
ZAKŁADU  
WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE  
Inż. Tomasz Przygodziński